

GZ.2311-1/2021

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP/00001183/01 z dnia 18-01-2021r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Do pierwszej wersji dokumentacji Zamawiający dodał przedmiar robót. Wykonawca na jego podstawie zapytał się o braki w przedmiarze dotyczące m.in. pomiarów oświetlenia. W odpowiedziach Zamawiający zaznaczył, iż pomiary oświetlenia należą do Wykonawcy. W dniu 03.02.2021 Zamawiający dodał dodatkowy przedmiar jednak nie uwzględnił wcześniejszego zobowiązania Wykonawcy do wykonania tych pomiarów. Czy Zamawiający jednak rezygnuje z powierzenia tego zakresu prac dla Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Pomiary natężenia oświetlenia wykonuje WYKONAWCA ROBÓT, niezależnie od tego, czy jest to ujęte w przedmiarze, czy nie.

Każdy z Oferentów ma ująć w swych kosztach wykonanie tych pomiarów, będzie to BEZWZGLEDNIE wymagane po wykonaniu robót.

Oferta jest kwotą ryczałtową.

Zamawiający nie przewiduje pokrycia ewentualnych kosztów, wynikających z niedoszacowania robót przez Oferenta.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1

mgr Anna Pawlak
specjalista organizacji pomocy społecznej